




Dimensiones Tanques Sépticos de bloques de concreto

Número de personas servidas	Dimensiones Interiores (m)				Volumen Neto (m <sup>3</sup> )
	Ancho	Largo	Hondo Líquido	Hondo Total	
6 o menos	0,65	2,10	1,10	1,45	1,50
8	0,75	2,30	1,20	1,55	2,07
10	0,85	2,45	1,25	1,60	2,60
12	0,90	2,70	1,30	1,65	3,16
14	0,95	2,85	1,35	1,70	3,66
16	1,00	2,95	1,40	1,75	4,13

Nota: El número de personas se calculará a razón de 2 ocupantes dormitorio.

Fuente: Ministerio de Salud, Costa Rica



## ZANJAS DE ABSORCION